



## GWT AQUASOFT H76-200 DB

EINBAU KALTWASSER, MAX. 40 °C  
REDUZIERTER DRUCK, MAX. 7 BAR

**Gabriel**  
WASSESTECHNIK  
FON 081 353 19 06 www.g-wt.ch

### ABMESSUNGEN IN CM

ANLAGE	H76-CL	H80-CL	H100-CL	H125-CL	H150-CL	H175-CL	H200-CL
H1	184	184	184	184	184	184	184
H2	169	169	169	169	169	169	169
H3	83	83	100	100	100	120	140
D1	38	38	38	46	54	54	54
D2	67	67	76	76	76	85	94
L1	110	110	120	130	140	150	160
S*	20	20	20	20	20	20	20
m <sup>2</sup> *	0.8	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6
DN	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "

S = MIN. PLATZBEDARF FÜR SERVICE / m<sup>2</sup> = MIN. GRUNDFLÄCHE / DN = AUSSENGEWINDE / MASSDIFFERENZEN H = +/- 3 CM

DIE WELLROHRE SIND BIEGBAR UND KÖNNEN NACH OBEN, UNTEN, HINTEN ODER VORNE GEDREHT WERDEN.

KANALANSCHLUSS MIN. Ø 56 MM. ES DÜRFEN KEINE TRICHTER MIT EINGEBAUTEM SYFON VERWENDET WERDEN. SICHERHEITS-ÜBERLAUFLEITUNG (NR. 13) MIT GEFÄLLE IN ABLAUF FÜHREN

STANDARD AUSFÜHRUNG DER ENTHÄRTERFLASCHE MIT TOPMONTAGE DES STEUERVENTILS. ANDERE AUSFÜHRUNGEN MIT SEITENMONTAGE SOWIE ANDERE DIMENSIONEN AUF ANFRAGE

### LIEFERUNG:

- GABRIEL WASSERTECHNIK
- SANITÄR INSTALLATEUR
- ELEKTRO INSTALLATEUR

### LEGENDE :

- 1 ABSPERRVENTILE
- 2 BYPASSVENTIL
- 3 RÜCKSCHLAGVENTIL
- 4 WELLROHRE
- 5 STEUERVENTILE
- 6 WASSERMESSER
- 7 SPÜLLEITUNG
- 8 AUFHÄRTEVENTIL
- 9 ENTHÄRTERSÄULE
- 10 SOLELEITUNG
- 11 SOLEBEHÄLTER
- 12 FUSSVENTILE
- 13 ÜBERLAUFLEITUNG
- 14 KANALANSCHLUSS
- 15 PROBEHAHN